

回 答 書

平成 28 年 8 月 2 日

契約番号：4281000115

工 事 名：大牟田市 手鎌南川改修工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			当該現場への進入路は大型通行禁止であるが、残土搬出及び鋼矢板打設工に伴う10tダンプ、クレーン車及びロングトレーラーの搬入路はどうお考えでしょうか？	大型車規制については、警察と事前協議を行っており、工事車両の通行は可能です。また、矢板打設に伴う大型重機の搬入路については甘木山登り口（明光学園前）甘木公園 池川橋 当現場を想定しています。また、買収済用地の一部宅地部分を施工機械および機材の設置場所、搬入車両の折り返し場所として活用することとしています。これによりがたい場合は、施工方法の検討の段階で別途協議いたします。
2			工事期間中は、施工ヤードの他に、軟弱土の仮置き場所や資機材のストックヤードなどが必要になると想定されるが、施工箇所の周辺は使用できるのでしょうか？	当工事箇所に隣接して、調整池整備のためにすでに買収している大牟田市の土地（下図参照）が広くあることから、その土地を活用することとしています。
3			市道からの進入口の「高須橋」から工事箇所までの区間は既設道路幅が狭小で、建設機械や大型トラックの通行が出来ないと思いますが、仮設での拡幅盛土などはどうお考えでしょうか？	「高須橋」から当工事箇所までの区間は幅員3.5～4.5mの市道があるため、それを活用することとしています。これによりがたい場合は、施工方法の検討の段階で別途協議いたします。

