

大牟田市生涯学習支援センター等複合施設外19施設で使用する電力の仕様書

1 概要

(1) 需要場所

別紙1「需要場所等一覧」のとおり

(2) 用途

・大牟田市生涯学習支援センター等複合施設外19施設で使用する電力

2 仕様

(1) 電力供給条件

ア 供給電気方式 交流3相3線式

イ 標準電圧 6,000V

ウ 計量電圧 6,000V

エ 標準周波数 60Hz

(2) 予定契約電力・予定使用電力量等

ア 予定契約電力及び予定使用電力量は別紙2「予定契約電力及び予定使用電力量」のとおりとする。

イ 使用電力量及び最大需要電力の実績は別紙3「使用電力量及び最大需要電力の実績値」のとおりとする。

(3) 履行期間

平成28年10月1日0時から平成29年9月30日24時まで

(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)

(4) 現在の電力計の検針

自動検針装置 有

(石炭産業科学館、高泉団地下水中継ポンプ場、第一清掃事務所、第二清掃事務所、リサイクルプラザ、葬斎場、労働福祉会館、高齢者生きがい創造センター、消防本部庁舎は「自動検針装置」無、「電力会社の検針方法」検針員による検針)

(5) 需給地点及び電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点

別紙1「需要場所等一覧」のとおり

ただし、計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般送配電事業者の所有とする。

(6) 計量地点

大牟田市が設置した受電用変圧器の一次側

(7) 電気料金の請求

料金の請求は、「生涯学習支援センター等複合施設」、「緑地運動公園」、「諏訪公園スポーツ休養ゾーン」、「石炭産業科学館」、「高泉団地下水中継ポンプ場」、「第一清掃事務所」、「第二清掃事務所」、「リサイクルプラザ」、「保健所」、「葬斎場」、「労働福祉会館」、「高齢者生きがい創造センター」、「消防本部」及び「中央地区公民館外6館」に分けて、それぞれ行うこと(地区公民館7館のみまとめて請求を行う)。請求の際には、請求書のほかに、施設ごとの内訳(最大需要電力、契約電力、使用電力量、力率、単価、料金等)を添付すること(紙及びエクセル、CSV形式等の電子データ)。

3 その他

(1) 力率の変動、その他の要因による電力料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、九州地区のみなし小売電気事業者が定める供給条件等による。

なお、入札価格の算定に当たっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。

(2) フリッカ発生機器等で電気の質に影響を与えるような負荷設備は特にない。

(3) 太陽光発電設備を有する施設は別紙1「需要場所等一覧」のとおりとする。