

回 答 書

平成29年 5月31日

契約番号：4291000048

工事名 大牟田市公共下水道事業 三池汚水枝線管渠築造(第1工区)工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	1		3047 開削路線の土工については、0.1BHと2tダンプトラックの組合せで積算してありますが、現場道路幅は狭小で上記の重機などは使用できないため、人力施工への積算の変更は可能ですか	現地にて立会協議を行い、人力での施工が必要と判断した場合は、可能となります。
2	1		3047 開削路線の施工方法を推進工法へ変更する事は可能ですか。	推進工法への設計変更は、行いません。