

回 答 書

平成30年5月29日

契約番号：4301000030

工事名 大牟田市大牟田文化会館非常用発電機更新 工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	参考数 量表		産業廃棄物処理費・スクラップ 処分費の数量が1式計上ですの で数量を御指示お願い致しま す。	処分費金属くず 33 m ³ 、運搬費金 属くず 4t 積 4 台、スクラップ 1 号銅線 624kg、故鉄 7.3t となり ます。
2	E-05		既設発電機の撤去工事がありま すがメーカーを御指示お願い致 します	発電機は株式会社明電舎になり ます。原動機はヤンマーディー ゼル株式会社となります。
3	E-07		既設動力盤の改修工事がありま すがメーカーを御指示お願い致 します。	株式会社有明電機工業所になり ます。
4	共通		作業時間は、平日昼間の通常時 間帯（午前 8 時 30 分～午後 17 時 00 分）で宜しいでしょうか。	原則作業時間は平日昼間の通常 時間帯を想定しています。 ただし、工事期間中も開館しま すので、大規模な機器の搬入作 業など作業の内容によっては、 作業時間について、文化会館と の協議が必要になります。