

# 回 答 書

平成30年5月17日

契約番号：4301000020

工事名 大牟田市旧延命中学校解体（1期）工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			特記仕様書（1）仮設工事には 枠組本足場と記載されているが 設計書（P6）にはくさび緊結 式となっています。どちらで積 算してあるのか。	くさび緊結式で積算していま す。
2			設計書（P6）にある粉塵飛散 防止処理剤吹付とあるが指定の 商品がありますか。	指定の商品はありませんが、大 臣認定がとれている処理剤とし ます。