

回 答 書

令和元年6月18日

契約番号： 4311000046

工事名 大牟田市手鎌小学校校舎内外部大規模改造 **工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	A-19		AD のガラス入替に伴いたて框を取りはずしますが、その際の腰パネル（中棧下）はビート止でしょうか、シーリング止でしょうか。 ・ビート止の場合取替えが必要ですか、再利用でよろしいでしょうか ・シーリング止の場合打替えが必要ですか（1面又は全面ですか）	腰パネル（中棧下）はビート止です。 既存ビートを再利用します。