

回 答 書

令和2年6月10日

契約番号： 5021000021

工事名 大牟田市大牟田文化会館大ホール音響設備更新 工事

| 質問 番号 | 図面 番号 | 仕様書 | 質 問 事 項 | 回 答 |
|----------|-------------------------|--------------------------|---|---|
| 1 | P 8 1 3 項 | 大牟田 市告示 第 5 3 号 | 予定価格の ¥ 69,422,000 は税 抜き価格でしょうか。 | 貴意のとおりです。 |
| 2 | P 3 1 8 2 / 4 | A1 図面 参考 数量 | エアモニターマイクの数量が、 図面の機器構成と参考数量で差 異がありますが、2本1組とい う認識でよろしいでしょうか？ | 貴意のとおりです。 参考数量の単位は本ではなく組 の間違いです。 |
| 3 | | A1 図面 | 足場の有無を判断したいため、 各スピーカーの設置高さをご提 示いただけますでしょうか？ また、足場が必要な場合は本工 事の積算に含まれるのでしょうか。 | 各スピーカーの設置高さはプロ セニアムスピーカーが約 14m、サ イドスピーカーが約 3m、ステー ジフロントスピーカーが約 1m、 固定はね返りスピーカーが約 2.5m、モニタスピーカー、親子 室スピーカーが約 2m となってい ます。 なお、足場の設置を予定してい るのは、プロセニアムスピーカ ーの取替えで、その足場設置費 用は機器取付結線工事費に含ん でいます。 |

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| 4 | E-03 | | <p>モニターマイクの数量について、数量表と機器構成表で異なりますが、どちらが正でしょうか。</p> | <p>モニターマイクは2本で1組です。参考数量の単位は本ではなく組の間違いです。</p> |
| 5 | E-05 | | <p>足場の有無を判断したいため、スピーカー等の設置高さを公表いただけますか。なお足場が必要な場合は本工事費用に含まれるのでしょうか。</p> | <p>各スピーカーの設置高さはプロセニアムスピーカーが約14m、サイドスピーカーが約3m、ステージフロントスピーカーが約1m、固定はね返りスピーカーが約2.5m、モニタスピーカー、親子室スピーカーが約2mとなっています。</p> <p>なお、足場の設置を予定しているのは、プロセニアムスピーカーの取替えて、その足場設置費用は機器取付結線工事費に含まれています。</p> |
| 6 | 入札公告資料2(7) | | <p>入札参加に必要な資格について、同種または類似工事の実績について、工事履行証明またはコリンズの工事カルテを提出予定ですが、収容人員1500人以上の証明はホームページ等で確認出来ればよろしいでしょうか？</p> | <p>施設の収容人員（1500人以上）が記載してあるホームページ等の資料を提出してください。</p> |
| | | | | |