

# 回 答 書

令和2年6月30日

契約番号： 5021000041

工事名 大牟田市ともだちや絵本美術館新築 工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	設計書 9 木工 事		木工事建方に木工事手間費も入れていいでしょうか。	入れてよいです。
2	設計書 16 雑工 事		館銘 ステンレス箱文字の表面仕上げをご指示下さい。	焼付塗装です。
3	図面 A-09		内部仕上表に多目的トイレ・男子女子トイレの備考にベビーシート・ベビーチェア等の記載がありますが、別途と考えていいでしょうか。	別途工事となります。
4	設計書 13 建具 工事		WD-105 引違戸が、建具表にありません、必要ないでしょうか。	積算上は計上して下さい。 なお、規格は参考数量の数値とし、仕様については、WD-103 同等とします。