

# 回 答 書

令和 3 年 8 月 19 日

契約番号：.....5032000023.....

工事（業務委託）名 .....大牟田市延命公園整備実施設計業務.....**工事（委託）**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1		Ⅲ 2)	トイレも設計の対象として記載 がありますが、既存トイレの有 無、既存トイレの改修の有無、 新設の場合はトイレの面積規模 についてご教示ください。 また、トイレを新設する場合、 既製品トイレをお考えでしょ うか？建築設計が必要でしょ うか？	既存トイレを撤去し、既製品の トイレを新設する予定です。面 積は10㎡程度を予定していま す。
2		Ⅲ 4)	横断測量(路線測量)の測点幅及 び曲線数をご教示ください。	測量幅4.5m未満、曲線数1で す。
3		Ⅳ 1)	設計書記載の印刷製本費とはど の項目になるかご教示くださ い。 また、印刷製本費は基準等があ るのかご教示ください。	仕様書Ⅳの成果品に必要な費用 です。