需要場所等一覧

No.	施設名	所在地	平成31年度契約電力会社	旧一般電気事業者供給時契約種別	太陽光発電設備の有無と出力	需給地点	電気工作物の財産分界点及び保安上の責任分界点	受電方式
1	生涯学習支援センター等複合施設	大牟田市黄金町1丁目34	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無	九州電力の架空引込線と大牟田市が設置した開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	1回線受電
2	中央地区公民館	大牟田市原山町13-3	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
3	三川地区公民館	大牟田市上屋敷町1丁目12-3	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
4	勝立地区公民館	大牟田市新勝立町4丁目1-1	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
5	吉野地区公民館	大牟田市大字白銀781-3	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	有(10kW)			
6	三池地区公民館	大牟田市大字三池629-2	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	有(10kW)			
7	手鎌地区公民館	大牟田市大字手鎌1300-42	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
8	駛馬地区公民館	大牟田市馬込町1丁目20-1	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
9	緑地運動公園	大牟田市西新町22	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
10	諏訪公園スポーツ休養ゾーン	大牟田市岬町5-3	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
11	石炭産業科学館	大牟田市岬町6-23	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
12	高泉団地下水中継ポンプ場	大牟田市大字歴木535-13	九州電力(株)	産業用電力A	無			
13	第一清掃事務所	大牟田市大浦町14	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
14	第二清掃事務所	大牟田市健老町198	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
15	リサイクルプラザ	大牟田市健老町467	九州電力(株)	産業用電力A-Ⅰ	無			
16	保健センター	大牟田市不知火町1-5-1	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
17	葬斎場	大牟田市黄金町2-210-2	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
18	労働福祉会館	大牟田市笹林町1-1-1	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
19	高齢者生きがい創造センター	大牟田市北磯町81-2	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	無			
20	消防本部庁舎	大牟田市浄真町46	九州電力(株)	業務用電力A-Ⅰ	有(10kW)			

※太陽光発電設備の有無については、令和2年4月1日現在の状況。

別紙2

予定契約電力及び予定使用電力量

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他」とする。

No.	施設名	予定契約電力(kW)	予定使用電力量(kWh)														
			令和2年10月	令和2年11月	令和2年12月	令和3年1月	令和3年2月	令和3年3月	令和3年4月	令和3年5月	令和3年6月	令和3年7月	令和3年8月	令和3年9月	合計	夏季	その他季
1	生涯学習支援センター等複合施設	62	6,900	6,600	8,900	9,400	9,400	8,800	6,000	6,200	7,200	9,100	9,100	8,800	96,400	27,000	69,400
2	中央地区公民館	55	5,200	4,600	6,700	7,400	6,500	3,500	4,100	4,400	5,500	7,500	8,200	7,200	70,800	22,900	47,900
3	三川地区公民館	70	5,200	6,100	7,700	8,600	8,200	6,800	6,100	6,800	9,200	11,200	12,200	7,200	95,300	30,600	64,700
4	勝立地区公民館	39	3,100	2,800	3,500	3,800	3,700	3,000	2,400	2,500	3,200	4,400	4,900	4,600	41,900	13,900	28,000
5	吉野地区公民館	40	3,500	3,300	5,000	5,500	5,000	3,800	2,900	2,800	3,600	4,900	5,500	4,800	50,600	15,200	35,400
6	三池地区公民館	52	3,300	2,900	5,300	5,800	5,400	3,900	2,900	2,300	3,300	5,100	5,800	4,900	50,900	15,800	35,100
7	手鎌地区公民館	76	5,900	6,100	4,400	8,700	7,600	6,000	5,600	4,900	6,200	8,000	9,400	8,800	81,600	26,200	55,400
8	駛馬地区公民館	66	6,900	5,600	7,400	8,000	7,600	6,100	5,200	5,800	7,300	8,200	9,200	8,400	85,700	25,800	59,900
9	緑地運動公園	125	3,700	4,900	4,900	4,400	4,200	3,900	3,800	4,200	3,700	3,000	2,900	3,200	46,800	9,100	37,700
10	諏訪公園スポーツ休養ゾーン	67	2,400	3,100	3,100	3,100	2,700	2,400	2,500	2,400	2,600	2,300	2,300	2,300	31,200	6,900	24,300
11	石炭産業科学館	127	10,500	10,500	14,900	16,700	16,900	15,200	10,400	8,800	10,800	14,200	20,500	15,000	164,400	49,700	114,700
12	高泉団地下水中継ポンプ場	15	2,700	2,700	2,600	2,700	2,800	2,600	2,700	2,600	2,700	2,500	3,200	3,100	32,900	8,800	24,100
13	第一清掃事務所	46	5,400	6,400	8,800	8,600	7,800	7,200	5,700	5,400	5,800	7,200	7,900	6,600	82,800	21,700	61,100
14	第二清掃事務所	22	1,500	1,500	2,500	2,700	2,200	2,000	1,300	1,300	1,600	2,000	2,400	1,900	22,900	6,300	16,600
15	リサイクルプラザ	241	28,200	27,300	31,400	28,600	25,900	28,700	26,800	28,500	28,600	33,200	33,100	30,600	350,900	96,900	254,000
16	保健センター	73	8,100	7,500	11,800	12,600	12,900	11,400	8,100	7,400	8,800	12,300	12,900	11,000	124,800	36,200	88,600
17	葬斎場	59	5,200	4,500	7,000	7,700	6,600	5,400	4,000	5,000	5,800	7,600	9,500	7,900	76,200	25,000	51,200
18	労働福祉会館	49	4,400	5,700	5,400	5,800	6,500	5,600	4,000	3,700	5,100	5,800	6,000	5,400	63,400	17,200	46,200
19	高齢者生きがい創造センター	61	4,900	4,600	5,800	5,900	5,600	5,200	4,800	4,900	5,500	6,900	6,400	6,400	66,900	19,700	47,200
20	消防本部庁舎	48	11,200	10,100	14,300	15,500	14,400	12,800	10,400	10,300	11,700	14,300	15,800	13,900	154,700	44,000	110,700
	合計	1,393	128,200	126,800	161,400	171,500	161,900	144,300	119,700	120,200	138,200	169,700	187,200	162,000	1,791,100	518,900	1,272,200

別紙3

使用電力量及び最大需要電力の実績値（平成31年4月から令和2年3月） ※毎月7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

No.	施設名	項目	平成31年4月	令和元年5月	令和元年6月	令和元年7月	令和元年8月	令和元年9月	令和元年10月	令和元年11月	令和元年12月	令和2年1月	令和2年2月	令和2年3月	合計
1	生涯学習支援センター等複合施設	使用電力量 (kWh)	6,024	6,204	7,254	9,132	9,150	8,886	6,936	6,684	8,915	9,409	9,463	8,842	96,899
		契約電力 (kW)	62	62	62	61	58	62	62	62	62	62	62	62	―
		最大需要電力 (kW)	34	30	36	43	49	62	32	36	40	62	50	44	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
2	中央地区公民館	使用電力量 (kWh)	4,152	4,422	5,508	7,548	8,286	7,242	5,250	4,674	6,761	7,462	6,566	3,596	71,467
		契約電力 (kW)	73	73	73	73	55	55	55	55	55	55	55	55	―
		最大需要電力 (kW)	18	20	32	55	50	55	35	31	38	54	44	14	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
3	三川地区公民館	使用電力量 (kWh)	6,102	6,894	9,210	11,208	12,222	7,242	5,250	6,150	7,707	8,630	8,261	6,805	95,681
		契約電力 (kW)	81	81	81	81	70	55	55	70	70	70	70	70	―
		最大需要電力 (kW)	31	31	47	53	70	55	35	29	49	52	52	42	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
4	勝立地区公民館	使用電力量 (kWh)	2,442	2,544	3,258	4,434	4,938	4,602	3,162	2,874	3,597	3,829	3,752	3,071	42,503
		契約電力 (kW)	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	39	39	―
		最大需要電力 (kW)	11	15	21	28	39	32	20	17	23	36	29	16	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
5	吉野地区公民館	使用電力量 (kWh)	2,916	2,808	3,696	4,926	5,526	4,854	3,510	3,390	5,071	5,564	5,011	3,821	51,093
		契約電力 (kW)	44	44	44	44	44	44	44	44	44	40	40	40	―
		最大需要電力 (kW)	14	19	22	37	40	29	22	19	27	33	38	17	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
6	三池地区公民館	使用電力量 (kWh)	2,916	2,376	3,360	5,154	5,814	4,986	3,318	2,934	5,352	5,879	5,476	3,933	51,498
		契約電力 (kW)	61	61	61	59	52	52	52	52	52	52	52	52	―
		最大需要電力 (kW)	13	15	25	37	52	35	26	25	35	37	42	20	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
7	手鎌地区公民館	使用電力量 (kWh)	5,610	4,902	6,210	8,070	9,492	8,802	5,952	6,126	4,446	8,737	7,669	6,008	82,024
		契約電力 (kW)	81	81	81	81	76	76	76	76	76	76	76	76	―
		最大需要電力 (kW)	34	40	58	58	68	76	57	38	53	67	56	38	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
8	駛馬地区公民館	使用電力量 (kWh)	5,268	5,832	7,332	8,298	9,258	8,436	6,990	5,688	7,411	8,085	7,606	6,178	86,382
		契約電力 (kW)	91	91	73	70	66	66	66	66	66	66	66	66	―
		最大需要電力 (kW)	30	31	50	46	66	62	61	35	42	52	51	31	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
9	緑地運動公園	使用電力量 (kWh)	3,840	4,200	3,720	3,042	2,982	3,228	3,750	4,920	4,956	4,414	4,233	3,979	47,264
		契約電力 (kW)	141	131	131	131	131	131	125	125	125	125	125	125	―
		最大需要電力 (kW)	125	106	125	91	88	92	101	101	85	64	94	86	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
10	諏訪公園スポーツ休養ゾーン	使用電力量 (kWh)	2,556	2,460	2,670	2,376	2,352	2,328	2,460	3,108	3,132	3,132	2,743	2,470	31,787
		契約電力 (kW)	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	―
		最大需要電力 (kW)	59	67	64	65	67	54	67	67	66	48	41	41	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―

別紙3

使用電力量及び最大需要電力の実績値（平成31年4月から令和2年3月） ※毎月7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

No.	施設名	項目	平成31年4月	令和元年5月	令和元年6月	令和元年7月	令和元年8月	令和元年9月	令和元年10月	令和元年11月	令和元年12月	令和2年1月	令和2年2月	令和2年3月	合計
11	石炭産業科学館	使用電力量 (kWh)	10,452	8,856	10,818	14,256	20,550	15,018	10,542	10,530	14,933	16,767	16,906	15,217	164,845
		契約電力 (kW)	194	194	194	194	182	182	182	176	127	127	127	127	―
		最大需要電力 (kW)	95	89	102	127	118	114	76	82	94	115	122	92	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
12	高泉団地下水中継ポンプ場	使用電力量 (kWh)	2,748	2,634	2,736	2,574	3,216	3,162	2,706	2,712	2,604	2,747	2,826	2,627	33,292
		契約電力 (kW)	13	13	13	13	15	15	15	15	15	15	15	15	―
		最大需要電力 (kW)	7	5	5	8	15	13	5	5	5	6	6	7	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
13	第一清掃事務所	使用電力量 (kWh)	5,700	5,400	5,886	7,236	7,932	6,690	5,472	6,486	8,815	8,628	7,807	7,205	83,257
		契約電力 (kW)	47	47	47	47	47	47	47	47	44	46	46	46	―
		最大需要電力 (kW)	20	14	22	28	34	29	21	30	41	46	45	35	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
14	第二清掃事務所	使用電力量 (kWh)	1,332	1,374	1,638	2,052	2,424	1,980	1,542	1,542	2,512	2,749	2,227	2,028	23,400
		契約電力 (kW)	28	28	28	23	22	22	22	22	21	22	22	22	―
		最大需要電力 (kW)	9	7	11	20	21	17	11	15	19	22	19	20	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
15	リサイクルプラザ	使用電力量 (kWh)	26,808	28,506	28,602	33,228	33,144	30,684	28,224	27,336	31,484	28,601	25,900	28,704	351,221
		契約電力 (kW)	250	250	250	250	245	245	245	245	242	242	241	241	―
		最大需要電力 (kW)	225	226	226	236	241	232	221	224	235	236	233	239	―
		力率 (%)	97	97	98	99	99	98	98	98	98	98	97	98	―
16	保健センター	使用電力量 (kWh)	8,160	7,488	8,862	12,318	12,918	11,034	8,130	7,590	11,828	12,602	12,949	11,425	125,304
		契約電力 (kW)	105	105	105	103	96	94	94	94	94	94	94	73	―
		最大需要電力 (kW)	36	28	44	59	65	59	44	38	55	70	73	50	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
17	葬斎場	使用電力量 (kWh)	4,068	5,064	5,868	7,602	9,564	7,992	5,298	4,578	7,057	7,726	6,608	5,472	76,897
		契約電力 (kW)	62	62	62	62	59	59	59	59	59	59	59	59	―
		最大需要電力 (kW)	37	37	44	59	59	54	43	35	46	49	48	38	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
18	労働福祉会館	使用電力量 (kWh)	4,086	3,738	5,118	5,886	6,030	5,478	4,446	5,706	5,410	5,881	6,507	5,605	63,891
		契約電力 (kW)	55	55	55	49	49	49	49	49	49	49	49	49	―
		最大需要電力 (kW)	25	17	40	49	40	31	18	40	35	41	40	32	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
19	高齢者生きがい創造センター	使用電力量 (kWh)	4,890	4,908	5,544	6,936	6,486	6,450	4,944	4,620	5,848	5,949	5,608	5,288	67,471
		契約電力 (kW)	64	64	64	60	61	61	61	61	61	61	61	61	―
		最大需要電力 (kW)	27	29	47	52	61	53	37	25	37	46	41	37	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
20	消防本部庁舎	使用電力量 (kWh)	10,470	10,398	11,700	14,358	15,810	13,908	11,202	10,104	14,391	15,551	14,410	12,869	155,171
		契約電力 (kW)	50	50	50	50	46	48	48	48	48	48	48	48	―
		最大需要電力 (kW)	26	34	35	44	45	48	35	28	35	41	44	38	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―
	合計	使用電力量 (kWh)	120,540	121,008	138,990	170,634	188,094	163,002	129,084	127,752	162,230	172,342	162,528	145,143	1,801,347
		契約電力 (kW)	1,627	1,617	1,599	1,576	1,499	1,488	1,482	1,491	1,435	1,434	1,414	1,393	―
		最大需要電力 (kW)	876	860	1,056	1,195	1,288	1,202	967	920	1,060	1,177	1,168	937	―
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	―