

回 答 書

令和3年 7月13日

契約番号：5032000015

工事名 大牟田市配水管布設工事実施設計業務委託

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			設計書の設計業務技術者における「技術員」技師（D）が用地調査等業務とありますが作業対象範囲についてご教示願います。	既設管、メーターBOX周辺の調査、平面図等の設計図面の作成及びそれに伴う測量、数量計算書の作成等になります。
2			布設替詳細設計において仮設配管設計、給水管設計及び既設管撤去（モルタル充填など）についてはどのようにお考えでしょうか。	仮設配管の必要性について整理をお願いします。既設給水管は、新設配水管への付け替えを行います。既設管は撤去を基本とします。