

回 答 書

令和 4 年 2 月 7 日

契約番号： 5031000398

工事名 大牟田市公共下水道事業浜田町ポンプ場クーリングタワー改築 工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	—	—	本工事に係る電気工事（動力配線工事）は施工範囲に含むのでしょうか。	動力線は既設流用とし、配線接続は本工事に含みます。