

回 答 書

令和4年6月6日

契約番号：.....5041000027.....

工事（業務委託）名 大牟田市歴木中学校再編校舎(管理棟)改修(1期)に伴う管設備 工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	M-32	内訳書 P5	室内機24台撤去再移設の理由は。及び同室外機の撤去再移設は不要か。	別途発注の歴木中学校再編校舎(管理棟)改修(1期)工事で支障となるため、室内機の撤去再設置を行うものです。室外機の撤去再設置は不要です。
2	M-30. 33.36. 37	P8	室外機基礎本工事分は、すべて新設か。既設基礎の利用はないと判断して良いか。	室外機基礎は全て新設です。