

回 答 書

令和 4 年 6 月 7 日

契約番号： 5041000031

工事（業務委託）名 太牟田市白銀 1 号マンホールポンプ場汚水ポンプ能力増強改築工事（委託）

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1		特記仕様書 第 2 章 ポンプ 設備 2-1.2 仕様	仕様のポンプメーカーをご教授ください。	ポンプにつきましては、特定のメーカーは指定しておりません。ただし、着脱装置は既設流用を基本とします。 なお、既設ポンプはアイム電機工業株式会社製となっております。
2		特記仕様書 第 3 章 電気設備 3-1 制御盤 3.取付 機器	取付機器メーカーをご教授ください。	取付機器につきましては、特定のメーカーは指定しておりませんが、やくも水神ネットワークを用いた遠方監視及び遠隔操作が可能なシステムを構築してください。