

回 答 書

令和4年10月25日

契約番号： 5041000176

工事名 太牟田市公共下水道事業 三池汚水枝線管渠築造（第2工区）工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	1		No.3 立坑工について 本工事ではφ1800の立坑の 施工がありますが、現地の市道 幅員が狭く、搬入が不可能に考 えられます。材料および施工重 機の搬入ルートはどのように考 えられておられるかご教授くだ さい。	No.3 立坑工設置箇所に隣接し ている私有地を経由して、堂面 川側からの搬入を考えており、 工事発注前に土地所有者様に 相談し、搬入時において、私有 地使用の許可をいただいてお ります。