

回 答 書

令和 4 年 11 月 29 日

契約番号： 5042000032

業務委託名 大牟田市公共下水道事業 白川排水区実施設計業務委託

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1		設計書 第 7 号 明細書	地中探査は「地中レーダ調査・数量・夜間作業 1 式」と記載されていますが、詳細内容（調査対象・深度・方法等）を教えてくださいませんか？	調査対象は特記仕様書 6（5）に記載のとおり排水管です。 深度は土被り約 2.0m です。 方法は、設計上、地中レーダ法及び電磁誘導法による埋設物探査としています。
2			地中探査の交通費や夜間作業に伴う宿泊費等の計上は、考慮されているのでしょうか？	交通費は考慮していますが、宿泊費は考慮していません。
3			地中レーダ調査は地中レーダ探査と同じで考えてもよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。

4			環境計量測定分析に土壌含有量試験と土壌溶出試験がありますが、単価は積算資料と建設物価の平均を採用していますか。また、単価採用月は12月で宜しいですか。	採用する単価の決定方法は非公表です。 単価採用月は積算時の10月としています。
5			諸経費対象外の項目について、電子成果品作成費も対象外になるのでしょうか。	電子成果品作成費も対象外としています。
6			地中レーダ調査は、m・断面毎で単価があるのでしょうか。歩掛等使用して積算するのであれば、積算根拠をご教授ください。	現場条件に沿った見積を積算根拠としています。