

回 答 書

令和5年6月30日

契約番号：.....5051000062.....

工事（業務委託）名 大牟田市公共下水道事業明治ポンプ場雨水設備改築.....**工事(委託)**

| 質問 番号 | 図面 番号 | 仕様書 | 質 問 事 項 | 回 答 |
|----------|----------|-----|--|--|
| 1 | | | 工事特記仕様書内の冷却水給水弁の仕様で面間寸法180mmとなっておりますがφ80のJISB2062規格だと240mmではないでしょうか。 | 面間寸法は180mmであり、冷却水給水弁の仕様記載誤りです。正しくはφ50mmとなり、設計書及び特記仕様書の記載を改めます。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |