

回 答 書

令和5年9月5日

契約番号： 5051000103

工事（業務委託）名 **大牟田市藤田町水路改良工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			設計書に記載された水路工の鉄筋コンクリート柵渠の数量がマイナス表記になっていますが誤記ではないでしょうか。	第3号単価表は、コンクリート柵渠工にステップを取り付ける単価表であり、その箇所は特殊なタラップ孔付パネル等を使用することになります。このため、設計書第2号単価表において計上しているパネル部材を第3号単価表でマイナスしています。