

回 答 書

令和5年12月26日

契約番号：.....5051000233.....

工事（業務委託）名 大牟田市公共下水道事業南部浄化センター汚泥処理設備改築 **工事(委託)**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	3 項		汚泥し渣搬出機の図面を提供していただけないでしょうか。	新設機器のため、図面はありません。
2	4 項		電線ケーブルの撤去数量をご教示願えないでしょうか。	別紙、汚泥濃縮設備撤去ケーブル拾い表をご参照ください。ただし、数量は参考とします。
3	7～11 項		既設配管の撤去数量をご教示願えないでしょうか。	別紙、小配管撤去数量計算書をご参照ください。ただし、数量は参考とします。
4		特記仕様書 3. (3) 4)	「スカム管（スカム分離機～汚泥濃縮排水槽）φ350mm」でお間違いないでしょうか。	間違いありません。既設図面の記載誤りです。
5		特記仕様書 5. (2) ①	斫り工事の数量をご教示願えないでしょうか。	撤去機器の一部として取り扱っているため、数量の計上はしておりません。
6		内訳書 C-1 号 表	配管用ステンレス鋼鋼管で16.9mと21.4mがありますが、どちらも150Aでお間違いないでしょうか。	21.4mの方は100Aの記載誤りです。