回 答 書

令和6年6月4日

契約番号：5061000030

工事(業務委託)名 大牟田市公共下水道事業浜田町ポンプ場汚水ポンプ電気設備改築 **工事(委託)**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			設計書のB-5-1に掘削、埋戻しがありますがハンドホール間でのことでしょうか	図面(E-6)流量調整弁現場盤基礎の掘削、埋戻しのことです。
2			仮設ポンプ用仮設発電機150日とありますが仮設ポンプは常時3台運転でしょうか 発電機燃料も150日分計上と考えてよろしいでしょうか。	仮設ポンプの運転台数は送水量に応じて運転員が調整します。 発電機燃料は本工事対象外です。
3			機器接地線については既存ラック内母線より分岐で考えてよろしいでしょうか	更新機器はピット内母線からの分岐で、仮設機器は3階盤内から1階端子箱までの配線工事を想定しています。
4			盤類搬入時は施設隣の魚市場の一部を借用し、そちらへクレーン設置と考えてよろしいでしょうか また既存盤の撤去のタイミングは分かればご指示頂きたいです	盤類搬入時は、浜田町ポンプ場西側敷地内にクレーン設置を想定しています。既存盤の撤去のタイミングは、他工事との調整もあり現時点では未定です。