

回 答 書

令和6年9月5日

契約番号： 5061000097

工事名 大牟田市公共下水道事業 白川排水区雨水管渠整備 (R6-1工区) 工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			内径1500mm推進工の特殊現場条件工の中に「TRS工」とありますが、これは推進工法を指定するものでしょうか？ご教示ください。	本工事の現場条件(土質や平面縦断線形、既存構造物との位置関係等)を総合的に判断のうえ、施工可能である工法を採用可とするものであり、推進工法を指定するものではありません。
2			内径1500mm推進工の特殊現場条件工の中に「管緊結工」とありますが、特殊バンドの形状やその設置する位置をご教示願えないでしょうか？	「管緊結工」は、推進機と推進管の接続作業を想定し特殊バンドを計上しています。推進工法は指定するものではありませんので、特殊バンド等の部材については施工上の必要性を判断のうえ、計上見積を行ってください。