

回 答 書

令和 6 年 9 月 6 日

契約番号： 5061000121

工事名 大牟田市歴木中学校再編部室棟及び外構整備工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	A-3-03	A-13	工事内訳書では内部壁は EP-G 塗になっていますが、図面 (No. A3-03)を確認するとアクリルリシンになっております。どちらが正でしょうか？	図面 (A3-03)は解体する部室棟の図面になります。 新築する部室の内部壁の仕上げについては、図面 (A3-01) に記載しており、EP-G 塗が正となります。