

回 答 書

令和 6 年 9 月 11 日

契約番号：.....5061000121

工事名.....大牟田市歴木中学校再編部室棟及び外構整備.....**工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	A3-01 A3-02		外部仕上表に庇裏⑦外装薄塗材 E とありますが、工事内訳書に外装薄塗材 E はありません。外部仕上げ塗材の複層塗材 RE 含めてよろしいでしょうか？	外部仕上表の庇裏⑦は複層塗材 RE の誤記です。