

# 回 答 書

令和 6 年 9 月 13 日

契約番号：.....5061000121

工事名.....大牟田市歴木中学校再編部室棟及び外構整備.....**工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	A1-1		「樹木撤去」「切株撤去」は全て伐根撤去と認識したが宜しいでしょうか？ また全て伐根撤去とした場合、根本部分に空いた穴の復旧方法はどのように検討されていますでしょうか？ また復旧にかかる数量・費用などの部分は内訳書に記載されていますでしょうか？ ご指示願います。	「樹木撤去」「切株撤去」は全て伐根撤去となります。また、空いた穴の復旧方法としては、場内土での埋戻しを想定しています。 復旧にかかる費用については、D-2「植栽撤去工事」の中に含まれています。