

回 答 書

令和6年9月18日

契約番号：.....5061000117.....

工事名 大牟田市公共下水道事業白川ポンプ場機械設備増設.....**工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			現地調査は可能でしょうか。	可能です。日程については、別途調整いたしますので、下記までご連絡ください。 ・企業局施設課 0944-41-2850
2		27 ページ	ハロゲン化物消火設備に関し既設メーカーについて御教示願います。	エア・ウォーター防災株式会社です。