

# 回 答 書

令和6年9月20日

契約番号： 5061000117

工事（業務委託）名 大牟田市公共下水道事業白川ポンプ場機械設備増設 **工事（委託）**

| 質問<br>番号 | 図面<br>番号 | 仕様書 | 質 問 事 項                                                                                                                             | 回 答                                                                                                                        |
|----------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        |          |     | <b>【施工期間について】</b><br><br>配置予定技術者を工場製作期間と現場施工期間で異なる者を配置したいと考えております。<br><br>本工事の工場製作と現場施工の予定期間をご教授ください。                               | 機器の工場製作に必要な期間は請負者ごとに異なると想定されるため、予定期間等は設けておりません。<br><br>そのため、工場製作期間と現場施工期間におけるそれぞれの技術者の配置期間は、請負者が自身で想定して設定してください。           |
| 2        |          |     | <b>【現場施工期間の技術者について】</b><br><br>現場施工期間の主任（監理）技術者は質問1で教えていただいた期間に専任で配置できれば差し支えないと考えてよろしいでしょうか。<br><br>※開札日及び工場製作期間においては他の工事に配置されています。 | 機器工場製作のみの期間の前に現場施工期間がある場合は、開札日において他の工事が完成している場合に限り、また、現場施工に着手する前に機器の工場製作のみの期間がある場合は、現場施工に着手する日において他の工事が完成している場合に限り配置が可能です。 |
| 3        |          |     | 工事期間（着手時期）の想定をご教示ください。<br><br>先行工事の有無もご教示ください。                                                                                      | 機器の工場製作に必要な期間は請負者ごとに異なると想定されるため、予定期間等は設けておりません。<br><br>先行工事についても、請負者ごとに必要の有無が異なると想定されるため、こちらからの指定はありません。                   |

|   |  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |  | <p>逆流防止弁取付け時において、吐出水槽はドライ条件で良いでしょうか？</p> <p>※吐出水槽の水抜き及び仮設（止水等）は本工事範囲でしょうか？</p>                                                     | <p>吐出水槽には常時一定程度の水が存在します。</p> <p>その水抜き及び止水は本工事範囲です。但し、止水用の角落しについては支給します。</p>                                                       |
| 5 |  | <p>既設の消防設備のメーカー名を御教示ください。</p>                                                                                                      | <p>エア・ウォーター防災株式会社です。</p>                                                                                                          |
| 6 |  | <p>本工事の配置予定技術者の必要な資格は機械器具設置工事でしょうか？</p>                                                                                            | <p>お見込みのとおり、建設業法第26条から第26条の3までの規定に基づきます。</p>                                                                                      |
| 7 |  | <p>本工事に際して、施工期間及び時間的制約はございますか。</p> <p>（梅雨及び台風時期は施工できない等）</p>                                                                       | <p>基本的に制約はありませんが、既設設備の停止を伴う施工については、降雨時期及び長期間の施工を避けていただく必要があります。</p>                                                               |
| 8 |  | <p>現時点での現場着手予定日はいつを想定されていますか。</p> <p>機器製作期間もあるため現場着手予定日は令和7年9月頃を想定していますがよろしいでしょうか。</p> <p>R6年度は機器製作期間のみとの認識でよろしいでしょうか。</p>         | <p>機器の工場製作に必要な期間は請負者ごとに異なると想定されるため、予定期間等は設けておりません。</p> <p>そのため、R6年度が機器製作期間のみとなることは問題ありません。</p>                                    |
| 9 |  | <p>現地施工期間の監理技術者については、開札日に他の工事に従事していた場合は配置技術者として認められないのでしょうか。</p> <p>例えば開札日に他の工事に従事していても令和7年3月竣工予定の工事に従事しており令和7年9月の着手に配置は可能なため。</p> | <p>機器工場製作のみの期間の前に現場施工期間がある場合は、開札日において他の工事が完成している場合に限り、また、現場施工に着手する前に機器の工場製作のみの期間がある場合は、現場施工に着手する日において他の工事が完成している場合に限り配置が可能です。</p> |

|    |  |                                                                                                         |                                                                            |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10 |  | <p>申請する際の配置予定技術者に人数制限はございますでしょうか。</p> <p>例えば機器製作期間の監理技術者 2 名、現地施工期間の監理技術者 3 名にて提出し、落札決定後 1 名ずつ選任する。</p> | <p>（様式 2）配置予定技術者等の資格調書（工事）に記載する技術者に人数制限はありませんが、同調書に記載の技術者全員が審査対象となります。</p> |
| 11 |  | <p>機器製作期間の監理技術者は他工事（非専任）との兼任は可能という認識でよろしいでしょうか。</p>                                                     | <p>お見込みのとおりです。</p>                                                         |