

回 答 書

令和6年9月20日

契約番号：.....5061000117.....

工事名 大牟田市公共下水道事業白川ポンプ場機械設備増設.....**工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			4号自動除塵機の後方角落しは、既設流用と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2			吐出水槽の角落しは、既設流用と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3			4号水路を施工に当りポンプ井の通り⑥～⑦間に仮設止水壁の特記仕様書、図面に記載がありません。仮設止水壁が必要な場合は設計変更と考えてよろしいでしょうか。	仮設止水壁等を設けての施工は計画しておりません。