

回 答 書

令和6年10月9日

契約番号： 5062000036

業務委託名 大牟田市公共下水道事業 中部合流管渠改築実施設計 (R6-1)業務委託

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	—	特記仕様書 P2	4. 設計業務の業務内容＞(6)既設管調査「測量調査によって既設管きよ及びマンホールの諸元を確認すること。」とありますが、諸元確認とはマンホールの蓋を開けて、管底高・管渠断面・人孔形状などの確認を指すのでしょうか。 また、その場合対象マンホールは何箇所あるのでしょうか。	記述頂いていますように、諸元確認とはマンホールの蓋を開けて、管底高・管渠断面・人孔形状などの確認作業になります。 また、対象マンホールは94箇所あります。
2	—	—	交通費算出についてご教授ください。	福岡市～大牟田市を基準に算出しています。