

回 答 書

令和 6 年 1 0 月 2 5 日

契約番号： 5062000042

業務委託名 大牟田市公共下水道事業 中部合流管渠改築実施設計 (R6-2)業務委託

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	—	特記仕様書 P2	4. 設計業務の業務内容＞(5)既設管調査「測量調査によって既設管きよ及びマンホールの諸元を確認すること。」とありますが、諸元確認とはマンホールの蓋を開けて、管底高・管渠断面・人孔形状などの確認を指すのでしょうか。 また、その場合対象マンホールは何箇所あるのでしょうか。	記述頂いていますように、諸元確認とはマンホールの蓋を開けて、管底高・管渠断面・人孔形状などの確認作業になります。 また、対象マンホールは 85 箇所あります。
2	—	第 1 号明細書	詳細設計(布設替え工法 内径 1200mm 未満)の対象延長について。 公告文や設計書表紙・特記仕様書では「2,490m」となっていますが設計書内＞第 1 号明細書では「2,040m」となっています。どちらが正となりますでしょうか。	第 1 号明細書に記載してある「2,040m」は誤りです。 正しくは「2,490m」となります。