

# 回 答 書

令和6年11月19日

契約番号： 5061000180

工事名 大牟田市船津市営住宅（2号棟）既設改善 **工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			工事内訳書 A-1 b 手摺取付金物取替及び面格子取付金物取替は手摺を取付けてある金物の取替となりますか。	工事内訳書 A-1 b 手摺取付金物取替及び面格子取付金物取替は、手摺を取付けてある金物の取替となります。
2			図面 E-02 外灯ポール更新とは取替の見積もりになりますか。	ポール自体は既設のものを流用していただきます。灯具や電線管類の取替です。
3			外壁塗装工事において、既存『透湿性防水型複層塗材E』の上改修『カチオン系フィラーC-1+可とう系改修塗材E』となっておりますが、メーカーより柔らかい塗装の上に固いカチオン系をいれ、再度柔い塗装で仕上げると不具合がでる可能性があるといわれております。入札後の変更可能でしょうか。	変更については、協議の上、決定します。
4			鉄部塗装において、DPは全て3級（ウレタン）でみてよろしいでしょうか。	DPは全て3級（ウレタン）でみてください。

5			照明器具 C及びDの機種名が見当たりませんので教えて頂けますでしょうか。	Cは公共施設型番 LSS1MP/RP-2-14 の照明器具です。パナソニック XLW213NENZ 等が該当します。 Dはパナソニック NNY20333 相当品です。
6			配線の種類が記載ございませんが配線を引く工事がありますか。	配線の更新はございません。既設の電線を流用します。