

回 答 書

令和6年12月6日

契約番号：5061000183

工事名 大牟田市橘中学校再編屋内運動場改築 工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	A-14		外部仕上げ表 ピロティ 天井：耐震天井仕様と記載されていますが、メーカーに計算によって工法を選定してもらう必要があるので、天井水平入力加速度（水平震度）を教えてください。	0.96G です。 屋外なので耐風性能に対しても確認しています。 設計風圧力 1248.7N/m ²
2	A-69		透かし積みレンガ（壁レンガルーバー）の材料指示をお願いします。又責任施工等ありましたら参考メーカー等、ご教示下さい。	透かし積みレンガにおいて材料指定はしておりません。
3	共通		建物物件の確認申請は、受領されているでしょうか。	当該建物における計画通知の確認済証は交付されています。