

回 答 書

令和 7 年 3 月 1 8 日

契約番号：5071000001

工事名 大牟田市おおむたアリーナ芝生広場整備.....工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	23	第 54 号 単価表	フラッグポール設置が、設計書では埋込式とあるが、図面ではベース式で花崗岩張りとなっている。どちらが正しいのでしょうか。	図面ではベース式となっておりますが、参考図であることから設計書のとおり埋込式となります。 ただし、施工の前に材料承認願を提出し、監督員と事前協議をお願いします。