

# 回 答 書

令和 7 年 9 月 8 日

契約番号： 5071000090

工事名 **大牟田市農村環境整備事業 岬明治開地区水路改良工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	2		コンクリート柵渠の上に W=1000 のスラブを設置とありますが、柵渠はスラブの荷重に耐えることを考慮して設計されてますか。	スラブは、車両等の通行はなく、堰管理時の水路横断のために歩行者が使用する目的で設置するものです。 よって、コンクリート柵渠のスラブ荷重については考慮しておりません。