

回 答 書

令和 7 年 10 月 27 日

契約番号：5071000122

工事名 大牟田市北磯町新開町線外 1 道路排水施設**工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	7		電柱を避けるために側溝を曲げる設計になっていますが、付随して電柱の移設工事などは、発生する予定などはないのでしょうか？ ご教示ください	電柱移設等の予定はありません。
2	8		コンクリート二次製品の作成において、日数がかかることが想定されますが、工期の延長などは考慮されているのでしょうか？ ご教示ください	二次製品の作製に不測の日数を要した場合は、工期延期の協議に応じます。