

混合水放流口周辺水

整理No.		環境基準	C2024-02602	C2024-03254	C2024-03836		C2024-05317	C2024-06019	C2024-06669	C2024-07280	C2024-07872		C2024-00891	C2025-01544
採取場所			混合水放流口周辺	混合水放流口周辺	混合水放流口周辺	混合水放流口周辺	混合水放流口周辺	混合水放流口周辺	混合水放流口周辺	混合水放流口周辺	混合水放流口	混合水放流口	混合水放流口	混合水放流口
試料名			混合水放流口周辺水	混合水放流口周辺水	混合水放流口周辺水	混合水放流口周辺水	混合水放流口周辺水	混合水放流口周辺水	混合水放流口周辺水	混合水放流口周辺水	混合水放流口周辺水	混合水放流口周辺水	混合水放流口周辺水	混合水放流口周辺水
採取日			2024/4/24	2024/5/24	2024/6/19	－	2024/8/20	2024/9/18	2024/10/17	2024/11/18	2024/12/16	－	2025/2/12	2025/3/10
採取時刻			9:50	9:12	7:30	－	9:50	8:55	8:55	10:40	10:00	－	8:15	9:05
天候			曇	曇	晴	－	晴	晴	晴	晴	晴	－	曇	晴
気温(℃)			19.0	23.0	20.0	－	31.0	28.7	26.0	18.0	9.5	－	7.9	9.6
水温(℃)			18.5	21.4	23.5	－	28.2	27.5	25.0	18.6	11.0	－	8.5	12.5
pH(測定時水温)	—	6.0～8.5	8.0(21℃)	8.0(24℃)	8.1(23℃)	－	7.8(23℃)	7.9(21℃)	7.9(22℃)	7.9(20℃)	8.1(19℃)	－	8.2(19℃)	8.2(19℃)
COD	mg／L	≦8	4.9	7.0	2.6	－	2.2	1.5	3.2	4.3	3.5	－	3.4	4.0
SS	mg／L	≦100	27	10	6	－	4.0	5	37	72	40	－	11	11
DO	mg／L	2≧	4.9	7.0	7.2	－	6.5	4.9	6.5	7.3	8.7	－	10.0	11.0
ノルマルヘキサン抽出物質	mg／L	—	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満
銅	mg／L	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	0.01未満
亜鉛	mg／L	—	0.002	0.003	0.004	－	0.005	0.002	0.025	0.015	0.012	－	0.002	0.001未満
溶解性鉄	mg／L	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	－	0.05未満	0.05未満
溶解性マンガン	mg／L	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	0.01未満
大腸菌群数(最確法)	MPN/100ml		3500	540	27	－	23	33	79	34	110	－	6.8	11
全窒素	mg／L	≦1	0.5	0.72	0.36	－	0.36	0.47	0.61	0.64	0.59	－	0.34	0.47
全りん	mg／L	≦0.1	0.079	0.090	0.060	－	0.061	0.066	0.098	0.140	0.089	－	0.039	0.052
カドミウム	mg／L	≦0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	－	0.0003未満	0.0003未満
全シアン	mg／L	≦0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満
鉛	mg／L	≦0.01	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	0.005未満	0.005未満
六価クロム	mg／L	≦0.05	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	0.01未満	0.01未満
ヒ素	mg／L	≦0.01	0.002	0.002	0.002	－	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	－	0.002	0.002
総水銀	mg／L	≦0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－	0.0005未満	0.0005未満

※7月、1月に関しては、海域調査を行うため混合水放流口周辺の調査は行なわない。