

回 答 書

令和8年 5月28日

契約番号： 5081000010

工事名 大牟田市白光中学校再編校舎（管理棟）内部改修工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	AA-67 AA-68 AA-69 AA-70 数量表		「建具カバー工法取付後」及び「トイレブース取合い」他のシーリングに関し、図面上記載はされており（図示されていない箇所もあり）ますが、内訳参考数量表にはシーリングの項目がありません。どうしたら宜しいでしょうか？また、どのような対応をして頂けますでしょうか？ご回答・ご指示の程、お願い致します。	シーリングについては、図面に記載のと通りの施工となります。尚、本工事は入札時積算数量書活用方式の対象工事のため、積算数量に疑義が生じた場合は、協議し、必要に応じて、数量の変更を行うことができます。詳細は、「大牟田市営繕工事における入札時積算数量書活用方式実施要領」をご確認ください。
2	AA-57 AA-72		AW1のガラスの詳細を教えてください。	スクール用強化透明ガラス t=4 です。
3	AA-002 AA-003		図面番号 AA-002, AA-003 に図示がある BB-1 【パネル交換の上スライダーメカ新設】9か所について、参考数量の記載が見当たらずご教示くださいませ。	AA-002, AA-003 の図示は誤記です。AA-066 で BB-1 に斜線を入れているものが正になります。そのため、参考数量への記載はありません。