

回 答 書

令和8年7月1日

契約番号：5082000016

工事（業務委託）名 大牟田市物流センター1号線排水施設改良工事に伴う測量設計業務委託

質問番号	図面番号	仕様書	質問事項	回答
1	3. 位置図		<p>詳細設計（開削工法 内径1,200mm 未満 L=190m）について、</p> <p>位置図を拝見したところ、詳細設計の内容が「道路冠水対策」となっています。</p> <p>冠水被害が生じたため、排水路の新設または改修が必要ということだと推察します。</p> <p>本詳細設計の前段で、基本設計レベルの検討として「冠水被害の原因究明と対策の概略検討」は実施済みでしょうか。</p> <p>また排水能力検討により、対策区間は詳細設計区間（L=190m）のみでよいことを確認されていますでしょうか。</p>	<p>基本設計レベルの「冠水被害の究明と対策の概略検討」は実施しておりません。</p> <p>排水能力検討は未実施であり、本委託で流量計算を行います。対策区間（詳細設計区間）は190mを想定しています。</p>