

回 答 書

令和8年7月21日

契約番号：5081000058

工事名 大牟田市葬斎場屋上防水改修工事

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1			①設計図書に「アロンコート又は同等以上」とありますが、同等以上として取り扱うことができるメーカーまたは製品をご教示願います。	図面を満足するアクリルゴム系塗膜防水工法であれば、他社製品でも取扱いを検討できます。 なお、採用に当たっては施工時の材料承認により決定します。
2			東亜合成(アロンコート)に問い合わせところ、工業会に入会している会社にしか販売できないとの回答でしたので、同等以上の性能・品質・耐久性を有する他メーカーのアクリルゴム系塗膜防水工法(例:MYルーファーHG等)を同等品として提案することは可能でしょうか。	図面を満足するアクリルゴム系塗膜防水工法であれば、他社製品でも取扱いを検討できます。 なお、採用に当たっては施工時の材料承認により決定します。
3			設計図書ではアクリルゴム系塗膜防水としてアロンコートが指定されていますが、施工体制及び材料供給に一定の条件があると認識しております。 同等以上の性能・品質・耐久性を有する他メーカーのアクリルゴム系塗膜防水工法(例:MYルーファーHG等)を同等品として提案することは可能でしょうか。	図面を満足するアクリルゴム系塗膜防水工法であれば、他社製品でも取扱いを検討できます。 なお、採用に当たっては施工時の材料承認により決定します。