

回 答 書

令和8年10月2日

契約番号：.....5081000149.....

工事名 大牟田市白光中学校再編屋内運動場内部改修等.....**工事**

質問 番号	図面 番号	仕様書	質 問 事 項	回 答
1	AB-008		体育館コートラインは塗装又はテープどちらになりますか。 また、塗装の場合は塗装の種類を教えてください。	コートライン引きは、ウレタン塗装です。
2	AB-008		円が記載されてある部分はライン引きが必要でしょうか。	必要です。