回　　答　　書

令和８年１０月２９日

契約番号：　５０８１０００１５７

工事名　大牟田市公共下水道事業　諏訪ポンプ場１号及び２号雨水ポンプ用
エンジン長寿命化**工事**

質問番号	図面番号	仕様書	質 問 事 項	回　　答
1	―	電気機械設備工事一般仕様書 2.4.1	塗装仕様が規定されておりますが、弊社仕様の適用は可能でしょうか。(標準塗装仕様は、一般的な防食下地処理等を伴うものではなく、外観保護を主目的とした上塗り程度の塗装仕様となります。)また一部の部品については、出荷時には塗装を実施せず、現地にて簡易塗装（現地色塗装）を実施する事を想定しております。上記内容は規定される塗装仕様と異なる取り扱いとなりますがよろしいでしょうか。	本件は、既設エンジンの整備となるため、エンジンメーカー等の標準塗装仕様で構いません。
2	―	電気機械設備工事一般仕様書 3.1.3	仕様書内には工場試験ならびに立会が明記されていますが、部品単体となるため工場での試験等は行えません。現地試験(試運転等)での良否判定となりますがよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。