

大牟田市一般廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理情報 (令和7年12月度)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第34号。平成22年5月17日公布。)による、改正後の法第9条の3第6項(平成23年4月1日施行)の規定により、一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報を以下のとおり公表します。

公表開始日 令和8年1月30日

更新日 令和 年 月 日

大牟田市環境部環境施設課

1. 施設概要

設置主体名	大牟田市		
施設名称	大牟田市第三大浦谷埋立地		
施設所在地	大牟田市大浦町14番1他		
総面積	47,350	m ²	浸出水処理
埋立面積	25,300	m ²	処理方式
埋立容量	288,277	m ³	活性汚泥法

2. 埋め立てた一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

埋立月及び埋立量(t)	埋立廃棄物	処理残渣	破碎不燃物等	沈砂等	その他	計
	排出施設	RDFセンター	リサイクルプラザ	東部環境センター		
4月	0.00	61.24	0.23			61.47
	0.00	69.49	0.68			70.17
	0.00	54.82	0.40			55.22
	0.00	52.36	0.72			53.08
	0.00	46.65	0.72			47.37
	0.00	49.51	0.55			50.06
	0.00	56.44	0.51			56.95
	0.00	54.38	0.42			54.80
	0.00	67.44	0.48			67.92
	計	0.00	512.33	4.71		517.04

3. 水質検査に関する事項

試料名	地下水		放流水
採取場所	地下水集排水設備開口部		終末排水処理場
採取年月日	令和7年12月一日		令和7年12月9日
検査結果が得られた年月日	令和8年1月一日		令和8年1月19日
検査項目	基準値	単位	
電気伝導率	—	μS/cm	地下水の排出量不足の為欠測
塩化物イオン	—	mg/l	
水素イオン濃度 pH	5.0～9.0	—	
生物化学的酸素要求量 BOD	60	mg/l	
化学的酸素要求量 COD	90	mg/l	
浮遊物質量 SS	60	mg/l	
窒素含有量 T-N	120	mg/l	

水質の悪化が認められた場合に講じた措置の年月日と措置の内容

措置の年月日	措置の内容

3-2. ダイオキシン類の測定結果

検査項目	排出基準 (放流水)	単位	測定値	採取場所	終末排水処理場
ダイオキシン類濃度	10以下	pg-TEQ/L	0.10	採取年月日 結果取得年月日	令和7年11月6日 令和8年1月19日

4. 施設の点検に関する事項

点検項目	点検年月日	点検結果	必要な措置を講じた年月日と措置の内容
擁壁等	令和7年12月4日	異常なし	
	令和7年12月11日	異常なし	
	令和7年12月18日	異常なし	
	令和7年12月25日	異常なし	
遮水工	令和7年12月4日	異常なし	
	令和7年12月11日	異常なし	
	令和7年12月18日	異常なし	
	令和7年12月25日	異常なし	
調整池	令和7年12月4日	異常なし	
	令和7年12月11日	異常なし	
	令和7年12月18日	異常なし	
	令和7年12月25日	異常なし	
浸出液処理設備	令和7年12月12日	異常なし	

(注)浸出液処理設備の定期点検に関する事項は、浸出液処理委託先からの報告に基づく。