

給水栓水定期検査結果書

『令和8年度水道水質検査計画』に基づき、各配水区の給水栓で採水し検査を実施しました。検査の結果、下表の通り水質に異常はありませんでした。

採水日：令和8年5月19日

	項目名	基準値等	延命系	勝立系	甘木系	備考
	水温	-°C	23.7	23.5	23.5	基準等の設定なし
	残留塩素	0.1mg/l 以上	0.5	0.4	0.6	
No	基準項目	基準値				
1	一般細菌	100 個/ml 以下	0	0	1	省略不可項目※2
2	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	1.3	1.2	0.6	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	0.20	0.22	0.09	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	0.08	0.09	0.05	
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
16	cis-1,2-ジクロロエチレン及び trans-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	PFOS 及び PFOA	0.00005mg/l 以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	
21	ベンゼン	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22	塩素酸	0.6mg/l 以下	0.04未満	0.04未満	0.15	
23	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
24	クロロホルム	0.06mg/l 以下	0.006	0.007	0.019	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003	0.002未満	0.002	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	0.005	0.004	0.003	
27	臭素酸	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
28	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	0.018	0.017	0.031	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	0.003	0.004	0.011	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	0.007	0.006	0.009	
31	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	0.001	0.001未満	0.002	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	0.03	0.04	0.04	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	15	15	11	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
39	塩化物イオン	200mg/l 以下	16	15	11	省略不可項目※2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l 以下	62	56	41	
41	蒸発残留物	500mg/l 以下	132	130	107	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
43	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	0.000001	0.000001	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
46	フェノール類	0.005mg/l 以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
47	有機物(全有機炭素量)	3mg/l 以下	0.5	0.5	0.6	省略不可項目※2
48	pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.8	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
水質基準への適合・不適合の判定			適合	適合	適合	

	項目名	基準値等	延命系	勝立系	甘木系	備考
No	水質管理目標設定項目※1	目標値				
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/l 以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
8	トルエン	0.4mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/l 以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
10	亜塩素酸	0.6mg/l 以下	—	—	—	
12	二酸化塩素	0.6mg/l 以下	—	—	—	
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001	
14	抱水クロラール	0.02mg/l 以下	0.001	0.002	0.006	
15	農薬類	1 以下	—	—	—	
16	残留塩素	1mg/l 以下	0.5	0.4	0.6	
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/l 以上 100mg/l 以下	62	56	41	
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	遊離炭酸	20mg/l 以下	2.4	2.7	1.4	
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	0.02mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/l 以下	—	—	—	
23	臭気強度(TON)	3 以下	—	—	—	
24	蒸発残留物	30mg/l 以上 200mg/l 以下	132	130	107	
25	濁度	1 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
26	pH 値	7.5 程度	7.4	7.4	7.8	
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 程度とし極力 0 に近づける	-1.04	-1.09	-1.02	
28	従属栄養細菌	2000 個/ml 以下	4	2	2	
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/l 以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/l 以下	0.03	0.04	0.04	

※1 「水質管理目標設定項目」は水質基準を補完する項目で、将来的に検出値が上昇する可能性がある項目や、より質の高い水道水とするための指標となる項目等について目標値が設定されています(No.4, 6, 7, 11 は欠番)。

※2 「省略不可項目」は検査頻度を法令に基づく頻度未満に省略できない項目で、原則として毎月 1 回検査を実施します。

※3 「—」は、未検査の項目を表します。

検査機関：共同検査(福岡県南広域水道企業団・大牟田市企業局)