給水栓水定期検査結果書

『令和 8 年度水道水質検査計画』に基づき、各配水区の給水栓で採水し検査を実施しました。検査の結果、下表の通り水質に異常はありませんでした。

採水日 ： 令和 8 年 10 月 13 日

	項　　目　　名	基 準 値 等	延　命　系	勝　立　系	甘　木　系	備　　考
	水温	－°C	27.0	25.0	26.5	基準等の設定なし
	残留塩素	0.1mg/l 以上	0.5	0.5	0.5	
No	基　　準　　項　　目	基　準　値				
1	一般細菌	100 個/ml 以下	0	0	0	省略不可項目※1
2	大腸菌	不検出	陰性	陰性	陰性	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 以下	－	－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/l 以下	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l 以下	－	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02mg/l 以下	－	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l 以下	－	－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l 以下	－	－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l 以下	－	－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/l 以下	－	－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	
14	四塩化炭素	0.002mg/l 以下	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l 以下	－	－	－	
16	*cis*-1,2-ジクロロエチレン及び *trans*-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l 以下	－	－	－	
17	ジクロロメタン	0.02mg/l 以下	－	－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l 以下	－	－	－	
20	PFOS 及び PFOA	0.00005mg/l 以下	－	－	－	
21	ベンゼン	0.01mg/l 以下	－	－	－	
22	塩素酸	0.6mg/l 以下	－	－	－	
23	クロロ酢酸	0.02mg/l 以下	－	－	－	
24	クロロホルム	0.06mg/l 以下	－	－	－	
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	－	－	－	
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l 以下	－	－	－	
27	臭素酸	0.01mg/l 以下	－	－	－	
28	総トリハロメタン	0.1mg/l 以下	－	－	－	
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/l 以下	－	－	－	
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l 以下	－	－	－	
31	ブロモホルム	0.09mg/l 以下	－	－	－	
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/l 以下	－	－	－	
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l 以下	－	－	－	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/l 以下	－	－	－	
36	銅及びその化合物	1.0mg/l 以下	－	－	－	
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/l 以下	－	－	－	
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/l 以下	－	－	－	
39	塩化物イオン	200mg/l 以下	14	11	12	省略不可項目※1
40	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	300mg/l 以下	－	－	－	
41	蒸発残留物	500mg/l 以下	－	－	－	
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l 以下	－	－	－	
43	ジェオスミン	0.00001mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/l 以下	－	－	－	
46	フェノール類	0.005mg/l 以下	－	－	－	
47	有機物（全有機炭素量）	3mg/l 以下	0.3未満	0.3	0.6	省略不可項目※1
48	pH 値	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4	8.0	
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
52	濁度	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
水質基準への適合・不適合の判定			適合	適合	適合	

※1 「省略不可項目」は検査頻度を法令に基づく頻度未満に省略できない項目で、原則として毎月 1 回検査を実施します。

※2 「－」は、未検査の項目を表します。

検査機関 ： 共同検査（福岡県南広域水道企業団・大牟田市企業局）