

需要場所等一覧

No.	施設名	所在地	28年度契約 電力会社	旧一般電気事業者 供給時契約種別	太陽光発電 設備の有無 と出力	需給地点	電気工作物の財産分 界点及び保安上の責 任分界点	受電方式
1	生涯学習支援センター等複合施設	大牟田市黄金町1丁目34	(株)F-Power	業務用電力A-I	無	九州電力の架空引込線と大牟田市が 設置した開閉器の電源側接続点	左記需給地点に同じ。	1回線受電
2	中央地区公民館	大牟田市原山町13-3	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
3	三川地区公民館	大牟田市上屋敷町1丁目12-3	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
4	勝立地区公民館	大牟田市新勝立町4丁目1-1	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
5	吉野地区公民館	大牟田市大字白銀781-3	(株)F-Power	業務用電力A-I	有(10kW)			
6	三池地区公民館	大牟田市大字三池629-2	(株)F-Power	業務用電力A-I	有(10kW)			
7	手鎌地区公民館	大牟田市大字手鎌1300-42	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
8	駿馬地区公民館	大牟田市馬込町1丁目20-1	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
9	緑地運動公園	大牟田市西新町22	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
10	諏訪公園スポーツ休養ゾーン	大牟田市岬町5-3	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
11	石炭産業科学館	大牟田市岬町6-23	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
12	高泉団地下水中継ポンプ場	大牟田市大字歴木535-13	(株)F-Power	産業用電力A	無			
13	第一清掃事務所	大牟田市大浦町14	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
14	第二清掃事務所	大牟田市健老町198	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
15	リサイクルプラザ	大牟田市健老町467	(株)F-Power	産業用電力A-I	無			
16	保健所	大牟田市不知火町1-5-1	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
17	葬斎場	大牟田市小金町2-210-2	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
18	労働福祉会館	大牟田市笹林町1-1-1	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
19	高齢者生きがい創造センター	大牟田市北磯町81-2	(株)F-Power	業務用電力A-I	無			
20	消防本部庁舎	大牟田市浄真町46	(株)F-Power	業務用電力A-I	有(10kW)			

※太陽光発電設備の有無については、平成29年4月1日現在の状況。

予定契約電力及び予定使用電力量

※7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他」とする。

No.	施設名	予定 契約電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)												合計	夏季	その他季
			平成29年 10月	平成29年 11月	平成29年 12月	平成30年 1月	平成30年 2月	平成30年 3月	平成30年 4月	平成30年 5月	平成30年 6月	平成30年 7月	平成30年 8月	平成30年 9月			
1	生涯学習支援センター等複合施設	72	6,800	6,500	9,700	11,300	9,800	9,200	6,400	7,100	7,100	9,200	10,400	7,300	100,800	26,900	73,900
2	中央地区公民館	83	6,100	5,200	7,100	9,300	8,400	7,200	5,000	4,600	6,000	9,900	11,600	7,500	87,900	29,000	58,900
3	三川地区公民館	63	8,200	6,000	8,000	10,500	9,400	8,600	6,400	6,300	8,300	11,400	12,800	10,100	106,000	34,300	71,700
4	勝立地区公民館	51	3,900	3,300	4,300	5,500	5,200	5,000	3,100	3,200	4,200	6,400	7,700	5,400	57,200	19,500	37,700
5	吉野地区公民館	46	4,000	3,600	5,100	6,100	5,400	5,100	3,300	3,000	4,100	5,800	6,400	5,000	56,900	17,200	39,700
6	三池地区公民館	64	6,200	5,400	7,000	8,800	8,500	7,400	4,500	4,800	6,000	9,300	10,300	7,200	85,400	26,800	58,600
7	手鎌地区公民館	72	5,600	6,300	8,400	10,300	9,700	9,300	5,400	4,900	6,100	9,400	9,300	7,200	91,900	25,900	66,000
8	駿馬地区公民館	87	7,800	5,600	7,500	10,000	9,200	8,400	6,000	6,200	8,400	10,200	12,500	9,000	100,800	31,700	69,100
9	緑地運動公園	184	4,300	4,700	5,100	4,500	3,800	4,900	4,300	3,900	3,200	3,400	3,500	3,300	48,900	10,200	38,700
10	諏訪公園スポーツ休養ゾーン	66	3,100	2,900	2,800	2,600	2,400	2,600	2,600	2,300	2,100	2,300	2,700	2,800	31,200	7,800	23,400
11	石炭産業科学館	193	20,700	11,700	17,800	22,200	21,600	21,800	19,300	9,000	10,600	16,100	29,500	36,100	236,400	81,700	154,700
12	高泉団地下水中継ポンプ場	18	3,100	2,900	2,900	2,900	2,600	2,800	3,000	3,200	3,300	3,300	2,800	2,800	35,600	8,900	26,700
13	第一清掃事務所	57	6,000	6,300	8,400	9,100	8,500	8,100	5,200	5,300	6,000	8,000	8,200	6,600	85,700	22,800	62,900
14	第二清掃事務所	25	1,600	1,600	2,600	3,000	2,600	2,400	1,400	1,300	1,700	2,500	2,700	1,700	25,100	6,900	18,200
15	リサイクルプラザ	266	29,200	27,400	35,200	32,900	29,200	32,600	28,000	31,700	30,000	37,600	36,300	29,400	379,500	103,300	276,200
16	保健所	112	10,300	7,600	8,600	9,200	9,200	9,200	7,200	7,200	13,900	20,000	22,900	16,600	141,900	59,500	82,400
17	葬斎場	64	5,700	5,300	7,600	9,000	7,500	6,800	4,500	5,300	5,900	9,100	9,500	6,600	82,800	25,200	57,600
18	労働福祉会館	50	4,600	5,800	6,500	6,500	6,500	6,900	3,500	5,000	5,900	6,900	7,100	5,200	70,400	19,200	51,200
19	高齢者生きがい創造センター	53	5,900	5,300	6,200	7,200	6,900	6,900	4,900	5,500	6,100	8,800	7,700	6,100	77,500	22,600	54,900
20	消防本部庁舎	77	11,500	11,100	15,700	18,800	16,900	15,800	10,300	10,300	12,200	15,600	17,400	13,500	169,100	46,500	122,600
	合計	1,703	154,600	134,500	176,500	199,700	183,300	181,000	134,300	130,100	151,100	205,200	231,300	189,400	2,071,000	625,900	1,445,100

使用電力量及び最大需要電力の実績値(平成28年4月から平成29年3月) ※毎月7月1日から9月30日までの期間を「夏季」とし、その他の期間を「その他季」とする。

No.	施設名	項目	平成28年 4月	平成28年 5月	平成28年 6月	平成28年 7月	平成28年 8月	平成28年 9月	平成28年 10月	平成28年 11月	平成28年 12月	平成29年 1月	平成29年 2月	平成29年 3月	合計	
1	生涯学習支援センター 等複合施設	使用電力量(kWh)	6,424	7,103	7,111	9,227	10,439	7,353	6,858	6,518	9,704	11,377	9,895	9,201	101,210	
		契約電力(kW)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	72	72	—
		最大需要電力(kW)	34	31	37	66	67	37	31	33	49	72	57	48	48	—
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
2	中央地区公民館	使用電力量(kWh)	5,018	4,667	6,089	9,949	11,666	7,561	6,131	5,285	7,151	9,317	8,495	7,210	88,539	
		契約電力(kW)	62	62	62	71	83	83	83	83	83	83	83	83	83	—
		最大需要電力(kW)	19	43	33	71	83	49	44	36	36	56	53	38	38	—
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
3	三川地区公民館	使用電力量(kWh)	6,413	6,316	8,388	11,489	12,880	10,117	8,236	6,001	8,088	10,546	9,406	8,644	106,524	
		契約電力(kW)	67	67	67	67	62	62	62	62	62	62	63	63	63	—
		最大需要電力(kW)	36	35	43	62	62	49	46	25	45	63	58	54	54	—
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
4	勝立地区公民館	使用電力量(kWh)	3,185	3,200	4,266	6,450	7,771	5,460	3,939	3,328	4,335	5,509	5,221	5,057	57,721	
		契約電力(kW)	50	50	50	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	—
		最大需要電力(kW)	14	27	34	44	51	46	43	20	26	43	40	31	31	—
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
5	吉野地区公民館	使用電力量(kWh)	3,361	3,053	4,174	5,841	6,481	5,086	4,065	3,676	5,113	6,120	5,414	5,171	57,555	
		契約電力(kW)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	46	46	—
		最大需要電力(kW)	16	24	24	42	45	32	28	18	29	43	46	41	41	—
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
6	三池地区公民館	使用電力量(kWh)	4,588	4,833	6,017	9,330	10,325	7,215	6,210	5,433	7,013	8,805	8,533	7,475	85,777	
		契約電力(kW)	57	57	57	57	64	64	64	64	64	64	64	64	64	—
		最大需要電力(kW)	19	30	37	56	64	49	42	25	43	60	50	35	35	—
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
7	手鎌地区公民館	使用電力量(kWh)	5,446	4,938	6,112	9,499	9,360	7,216	5,693	6,328	8,417	10,372	9,707	9,334	92,422	
		契約電力(kW)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	72	72	72	—
		最大需要電力(kW)	35	40	41	60	68	50	39	38	55	72	61	56	56	—
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
8	駿馬地区公民館	使用電力量(kWh)	6,026	6,210	8,418	10,244	12,534	9,040	7,805	5,672	7,558	10,016	9,251	8,413	101,187	
		契約電力(kW)	70	70	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	—
		最大需要電力(kW)	21	37	87	65	82	58	53	26	45	72	68	50	50	—
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
9	緑地運動公園	使用電力量(kWh)	4,338	3,912	3,240	3,480	3,516	3,300	4,341	4,749	5,133	4,581	3,863	4,900	49,353	
		契約電力(kW)	165	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	—
		最大需要電力(kW)	108	184	124	128	106	103	87	79	98	87	86	125	125	—
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
10	諏訪公園スポーツ 休養ゾーン	使用電力量(kWh)	2,611	2,369	2,182	2,398	2,717	2,877	3,104	2,966	2,844	2,630	2,420	2,662	31,780	
		契約電力(kW)	68	68	68	68	68	66	66	66	66	66	66	66	66	—
		最大需要電力(kW)	65	64	66	64	64	65	66	66	65	49	58	57	57	—
		力率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	—
11	石炭産業科学館	使用電力量(kWh)	19,344	9,072	10,698	16,152	29,520	36,138	20,794	11,774	17,803	22,274	21,691	21,826	237,086	
		契約電力(kW)	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	189	193	193	—
		最大需要電力(kW)	175	109	103	99	184	184	92	151	184	187	193	180	180	—

